ГИЦ ПВ®

Общество с ограниченной ответственностью

“Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды” (ООО “ГИЦ ПВ”)

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405
108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 2, блок Г, оф. 938
Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

«Утверждаю»
Руководитель испытательного центра
М.В. Моргина

Протокол испытаний № ВП-41641/22
«31» октября 2022 г.

Заказчик: **Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации по ЗВО**

Объект испытаний: Проба питьевой воды

Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ

Дата отбора пробы: 25.10.2022

Место отбора пробы: ЖКС № 1 (г. Смоленск). Смоленская область, Починковский район, п. Шаталово - 1, в/г № 1, , Артезианская скважина №

Дата принятия пробы в работу: 25.10.2022

Даты проведения испытаний: 25.10.2022 - 31.10.2022

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Жесткость общая, °Ж	6.1	7.0	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
2.	Водородный показатель (pH), ед. pH	7.47	6.0 - 9.0	ФР.1.31.2005.01774
3.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
4.	Цветность, градусы	8.0	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
5.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
6.	Запах, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
7.	Перманганатная окисляемость, мгО/дм^3	1.6	5.0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
8.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм^3	295	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 (п. 11.1)
9.	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С , КОЕ/см^3	23	50	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1
10.	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
11.	Escherichia coli (E.coli) , бактерий в 100 см^3	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
12.	Энтерококки, КОЕ/100см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04

[1] - СанПиН 1.2.3685-21(раздел III "Нормативы качества и безопасности воды", табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.12, 3.13) «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Данный протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЦ ООО «ГИЦ ПВ», во избежание искажения информации.

ИЦ не несет ответственности за отбор проб Заказчиком и предоставление им информации, влияющей на достоверность результатов испытаний.

Ответственный за проведение испытаний:
Главный эксперт по научно-методической работе _____ П.С. Иванов

ГИЦ ПВ®

Общество с ограниченной ответственностью
“Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды” (ООО “ГИЦ ПВ”)

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405
108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 2, блок Г, оф. 938
Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

«Утверждаю»
Руководитель испытательного центра
М.В. Морина

Протокол испытаний № ВП-41640/22
«31» октября 2022 г.

Заказчик: **Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации по ЗВО**
Объект испытаний: Проба питьевой воды
Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ
Дата отбора пробы: 25.10.2022
Место отбора пробы: ЖКС № 1 (г. Смоленск). Смоленская область, Починковский район, п. Шаталово - 1, в/г № 1, в/ч [redacted], Артезианская скважина № [redacted]
Дата принятия пробы в работу: 25.10.2022
Даты проведения испытаний: 25.10.2022 - 31.10.2022

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	ПДК (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Жесткость общая, °Ж	5.2	7.0	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
2.	Водородный показатель (pH), ед. pH	7.49	6.0 - 9.0	ФР.1.31.2005.01774
3.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
4.	Цветность, градусы	6.7	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
5.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
6.	Запах, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
7.	Перманганатная окисляемость, мгО/дм^3	1.6	5.0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
8.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм^3	295	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 (п. 11.1)
9.	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С , КОЕ/см^3	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1
10.	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
11.	Escherichia coli (E.coli) , бактерий в 100 см^3	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
12.	Энтерококки, КОЕ/100см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04

[1] - СанПиН 1.2.3685-21(раздел III "Нормативы качества и безопасности воды", табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.12, 3.13) «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Данный протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЦ ООО «ГИЦ ПВ», во избежание искажения информации.

ИЦ не несет ответственности за отбор проб Заказчиком и предоставление им информации, влияющей на достоверность результатов испытаний.

Ответственный за проведение испытаний:
Главный эксперт по научно-методической работе _____ П.С. Иванов

ГИЦ ПВ®

Общество с ограниченной ответственностью
“Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды” (ООО “ГИЦ ПВ”)

108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 1, блок А, оф. 405
108811, г. Москва, п. Московский, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 2, блок Г, оф. 938
Тел./факс: +7 (495) 24-6-24-24 / 246-09-35; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. www.gicpv.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

«Утверждаю»
Руководитель испытательного центра
М.В. Мюрина

Протокол испытаний № ВП-41642/22
«31» октября 2022 г.

Заказчик: **Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации по ЗВО**
Объект испытаний: Проба питьевой воды
Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ
Дата отбора пробы: 25.10.2022
Место отбора пробы: ЖКС № 1 (г. Смоленск). Смоленская область, Починковский район, п. Шаталово - 1, в/г № 1, в/ч [illegible], Артезианская скважина № [illegible]
Дата принятия пробы в работу: 25.10.2022
Даты проведения испытаний: 25.10.2022 - 31.10.2022

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	**ПДК** (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	**Жесткость общая, °Ж**	**7.6**	**7.0**	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
2.	Водородный показатель (pH), ед. pH	7.46	6.0 - 9.0	ФР.1.31.2005.01774
3.	Мутность, ЕМФ	< 1	2.6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
4.	Цветность, градусы	8.3	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
5.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
6.	Запах, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
7.	Перманганатная окисляемость, мгО/дм^3	1.6	5.0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
8.	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм^3	290	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 (п. 11.1)
9.	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С , КОЕ/см^3	Не обнаружено	50	МУК 4.2.1018-01, п. 8.1
10.	Обобщенные колиформные бактерии, КОЕ/100см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01, п. 8.2
11.	Escherichia coli (E.coli) , бактерий в 100 см^3	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
12.	Энтерококки, КОЕ/100см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04

[1] - СанПиН 1.2.3685-21(раздел III "Нормативы качества и безопасности воды", табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.12, 3.13) «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Данный протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЦ ООО «ГИЦ ПВ», во избежание искажения информации.

ИЦ не несет ответственности за отбор проб Заказчиком и предоставление им информации, влияющей на достоверность результатов испытаний.

Ответственный за проведение испытаний:
Главный эксперт по научно-методической работе _____ П.С. Иванов