

Утверждаю:

Глава муниципального образования

Шаталовского сельского поселения

Починковского района

Смоленской области



О.Н. Бачурина

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН мероприятий по улучшению качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями по Шаталовскому сельскому поселению Починковского района Смоленской области по результатам экспертного заключения от 30.09.2022 года

Основными целями плана приведения качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями являются:

Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами;

Финансирование мероприятий осуществляется из собственных средств Шаталовского сельского поселения. Объемы финансирования обеспечиваются в размерах, установленного перечня работ.

Реализация мероприятий позволит обеспечить население чистой питьевой водой.

Срок реализации мероприятий 3 месяца.

план мероприятий по улучшению качества питьевой воды в соответствии с требованиями по результатам лабораторных исследований:

№/п	Адрес нахождения объекта	Наименование объекта	Основание для проведения мероприятий	Мероприятия	Примечание /
1	д. Васьково	Водоразборная колонка д. 71	Экспертное заключение № 11038 от 30.09.2022г. по результатам лабораторных испытаний	Дезинфекция и промывка водопроводных сетей	Мутность (по формазину) 5,4=1,1 при норме не более 2,6
2	д. Липки	Водоразборная колонка д. 48	Экспертное заключение № 11051 от 30.09.2022 г. по результатам лабораторных испытаний	Дезинфекция и промывка водопроводных сетей	Мутность (по формазину) 4,9=1,0 при норме не более 2,6
3	д. Липки	Водоразборная колонка д. 8	Экспертное заключение № 11052 от 30.09.2022 г. по результатам лабораторных испытаний	Дезинфекция и промывка водопроводных сетей	Мутность (по формазину) 3,7=0,7 при норме не более 2,6
4	д. Мачулы	Водоразборная колонка д. 100	Экспертное заключение № 11044 от 30.09.2022г. по результатам лабораторных испытаний	Дезинфекция и промывка водопроводных сетей	Мутность (по формазину) 3,7=0,7 при норме не более 2,6
5	д. Новоселье	Водоразборная колонка д. 5	Экспертное заключение № 11040 от 30.09.2022г. по результатам лабораторных испытаний	Дезинфекция и промывка водопроводных сетей	Мутность (по формазину) 2,3=3,2 при норме не более 2,6

6	д. Шаталово	Водоразборная колонка д. 239	Экспертное заключение № 11049 от 30.09.2022г. по результатам лабораторных испытаний	Дезинфекция и промывка водопроводных сетей	Мутность по формазиону (3,4=0,7) при норме не более 2,6
---	----------------	---------------------------------	--	---	---

Составил специалист 1 категории Администрации Шаталовского сельского поселения
Починковского района Смоленской области Г.П. Филимонова